



INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

MOTOR TRANSPORT INSTITUTE

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

☎ (+48 22) 811 32 31
☎ (+48 22) 811 09 06

e-mail: info@its.waw.pl
NIP: 525-00-08-382

www.its.waw.pl



AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009



AC 077



AK 012



AC 015



AB 089
AB 502
AB 503
AB 504

Warszawa dn. 2012-07-02
SZ-222-14/12/6/5/2012/.....

Szanowni Państwo,

DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **"zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej (drogi, odwodnienie i oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową."**

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, iż w dniu **2012-06-27** wpłynął od uczestnika postępowania wniosek o udzielenie wyjaśnień następującej treści:

„W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na **"zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej (drogi, odwodnienie i oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową."** prosimy o:

1. Wyjaśnienie jakiej klasy obciążeniowej mają być koryta odwodnień liniowych
2. Podanie wysokości korytek, które należy zastosować dla odwodnień liniowych.
3. Wyjaśnienie czy skrzynki odpływowe odwodnień liniowych mają być wyposażone w kosze osadcze.
4. Wyjaśnienie czy w ciągu zestawów odwodnień liniowy należy przewidzieć montaż elementów rewizyjnych.
5. Wyjaśnienie czy zestaw MONOBLOCK RD 100 ma być wyposażony w skrzynkę, czy ma być połączony króćcem do studni "kanalizacji wg odrębnego opracowania"?
6. Wyjaśnienie co jest odbiornikiem ścieków z Odwodnienia liniowego nr 3. Czy kończy się ono przy "istniejących stanowiskach pomiarowych" czy też załamuj się w tym miejscu o kąt około 135 stopni w kierunku odwodnienia liniowego nr 2?
6. Ile włączy do kanalizacji ma Odwodnienie liniowe nr 1, a ile odwodnienie liniowe nr 2?"

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy.

1. Wyjaśnienie jakiej klasy obciążeniowej mają być koryta odwodnień liniowych

KI.D400

2. Podanie wysokości korytek, które należy zastosować dla odwodnień liniowych.

Wg rysunku szczegółowego typowego.

3. Wyjaśnienie czy skrzynki odpływowe odwodnień liniowych mają być wyposażone w kosze osadcze.

Nie

4. Wyjaśnienie czy w ciągu zestawów odwodnień liniowy należy przewidzieć montaż elementów rewizyjnych.

Na odpływie każdego zestawu zastosować skrzynkę a na początku element rewizyjny.

5. Wyjaśnienie czy zestaw MONOBLOCK RD 100 ma być wyposażony w skrzynkę, czy ma być połączony króćcem do studni "kanalizacji wg odrębnego opracowania"?

Tak RD 100 ma posiadać skrzynkę, odpływ do studni SD6.

6. Wyjaśnienie co jest odbiornikiem ścieków z Odwodnienia liniowego nr 3. Czy kończy się ono przy "istniejących stanowiskach pomiarowych" czy też załamuj się w tym miejscu o kąt około 135 stopni w kierunku odwodnienia liniowego nr 2?

Odwodnienie nr 3 do studni SD6

7. Ile włączy do kanalizacji ma Odwodnienie liniowe nr 1, a ile odwodnienie liniowe nr 2?

Każde z odwodnień ma jeden przykanalik.

Z poważaniem,

Zamawiający