



AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009



AC 077



AK 012



AC 015



AB 089
AB 502
AB 503
AB 504

Warszawa dn. 2012-11-19
SZ-222- 34/12/6/11/2012/4115

Szanowni Państwo,

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-34/12/6/11/2012

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest „sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV”.

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, iż w dniu **2012-11-15** wpłynął od uczestnika postępowania wniosek o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Zapytanie:

- „1. Zainstalowania ilu kamer oczekuje Zamawiający? Zapis w pkt 1.1 Załącznika nr 1 jest nieprecyzyjny, określenie: strefa wejściowa, przestrzeń wokół elewacji obiektu, przestrzeń wewnętrzna nie określają wielkości obserwowanego terenu, ani dokładności obserwacji.
2. Jakiej wielkości jest wymagany teren do obserwacji?
3. Czy i kiedy jest możliwość wykonania wizji lokalnej na terenie zamawiającego w celu ewentualnego ustalenia wielkości terenu do obserwacji i wymaganej ilości kabli do ułożenia.
4. Czy Zamawiający może sprecyzować zapis z pkt 1.5 Załącznika nr 1 „System CCTV musi umożliwiać nadzór wizyjny w warunkach nocnych (dot. kamer zewnętrznych)” Jakie warunki oświetleniowe panują na zewnątrz budynku, czy i jakie jest zainstalowane oświetlenie, jaki jest uzyskany poziom oświetlenia terenu?.
5. Czy kamery zewnętrzne powinny być wyposażone w oświetlacz podczerwieni?
6. Termin 14 dni od podpisania umowy wydaje się być zbyt krótki. Sprzętu nie można zamówić przed podpisaniem umowy, gdyż nie ma gwarancji jej podpisania przez Zamawiającego. Dostarczenie sprzętu zazwyczaj trwa ok. 2-4 dni, wtedy na wykonanie systemu zostaje ok. 10 dni. Czy nie jest to zbyt mało czasu na instalację i prawidłową konfigurację systemu, wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający oczekuje instalacji 14 kamer w tym 10 zewnętrznych i 4 wewnętrzne.

2. Teren obserwacji obejmuje nową stację diagnostyczną – budynek wolnostojący i teren wokół stacji.

3. Wizja lokalna codziennie do 15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Sławomir Piotrowski.

tel. 602243359 Sławomir Piotrowski

4. Wokół stacji są zainstalowane latarnie z lampami sodowymi - w trakcie montażu.

5. Nie jest to konieczne

6. Zamawiający dokonał badania rynku i doszedł do wniosku, że termin 14 dni na realizację przedmiotu zamówienia jest terminem realnym i w związku z powyższym Zamawiający nie zamierza wydłużyć ww. terminu.

Z poważaniem,

Zamawiający