

Pytania od oferentów z dnia 30 stycznia 2018 r.

1. Proszę o informację w odniesieniu do pojazdów z poz. 17-26 (pojazdy wykorzystywane w szczególności osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami ruchowymi na podstawie umów użyczenia i umów najmu) jaki jest to rodzaj wynajmu? Czy z łącznie kierowcą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojazdy z poz. 17-26 będą wynajmowane komercyjnie oraz użyczane bezpłatnie, kierowcą będzie osoba wynajmująca/użyczająca.

2. W celu przygotowania oferty ubezpieczenia pojazdów oraz mienia potrzebuję zaświadczenia o ciągłości i szkodowości z OC i AC komunikacja oraz zaświadczenia z ubezpieczenia mienia - czy wystąpiły szkody w okresie ostatnich 3 lat? Jeżeli tak to z jakiego tytułu zostały wypłacone i w jakiej wysokości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaświadczenie opublikowano na stronie.

3. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przedłuża się terminu składania ofert.

4. Proszę o podanie konstrukcji budynków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja budynków ITS szkieletowa, prefabrykowana, żelbetowa. Ściany zewnętrzne warstwowe, ocieplone, ściany wewnętrzne murowane z cegły oraz ściany działowe G-K.

Stropy prefabrykowane kanałowe oraz stropy Ackermana.

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową.

Ogółem powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4 983 m²

5. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na terenie ITS znajduje się 7 hydrantów Ø75 mm przeznaczonych dla Straży Pożarnej. W budynku głównym (biurowym) znajduje się 8 hydrantów Ø50 mm, w halach laboratoryjnych 7 hydrantów Ø50 mm. Przegląd ważny do 8.2018

W pomieszczeniu serwerowni znajduje się Stałe Urządzenie Gaśnicze. Przegląd ważny do 12.2018.

Na stanie ITS znajdują się: 92 szt. gaśnic 6GZWM, 2 szt. agregatów proszkowych 25Z, 3 szt. gaśnic śniegowych oraz 6 szt. kocy gaśniczych. Przegląd ważny do 7.2018.

W budynku głównym i w halach laboratoryjnych zainstalowany jest System Detekcji Pożaru (obejmuje on 20 szt. punktów z czujnikami p. pożarowymi). Przegląd ważny do 1.2019

W ITS jest powołany 11 osobowy zespół do zwalczania pożarów. Osoby zostały przeszkolone w zwalczaniu pożarów i ewakuacji.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajdują się plany ww. systemów. Instrukcja ważna do 7.2018.