

Okładziny sufitów lub sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, zastosowane zostaną wyroby co najmniej trudnozapalne.