

Ponadto:

- Część administracyjno-biurowa zostanie wyodrębniona z przestrzeni kompleksu budynków jako odrębny budynek. Dodatkowo budynek administracyjno-biurowy podzielony zostanie na trzy strefy pożarowe o powierzchni znacznie poniżej dopuszczalnej wartości:
 - nie większej niż 2.742,0 m² tj. prawie 2 - krotnie mniej niż dopuszczalna wartości 5.000m² – ZL III,
 - nie większej niż 989,0 m² tj. 5 - krotnie mniej niż dopuszczalna wartości 5.000m² – ZL I,
 - nie większej niż 744,0 m² tj. ponad 6 - krotnie mniej niż dopuszczalna wartości 5.000m² – PM o $Q \leq 500$ MJ/m².