

#### 4.11.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W przedmiotowej części budynku występuje instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzami płasko składanymi – dla przedmiotowego budynku **wymagana** instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzami półsztywnymi (strefa pożarowa ZL I o powierzchni powyżej 200 m<sup>2</sup> oraz strefa pożarowa ZL III o powierzchni powyżej 200 m<sup>2</sup> w budynku średniowysokim).

#### 4.11.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Występuje na 2 i 3 kondygnacji nadziemnej – **wymagane** przepisami dla dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

#### 4.11.4. Urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu w klatkach schodowych

Nie występują – **wymagane** przepisami dla budynku średniowysokiego zawierającego strefę pożarową ZL I, ZL III i PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m<sup>2</sup>.

#### 4.11.5. Urządzenia służące do usuwania dymu w podziemnej części budynku

Nie występują – **nie wymagany** przepisami dla przedmiotowego budynku.

#### 4.11.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Nie występuje – **wymagany** przepisami dla strefy pożarowej o kubaturze powyżej 1000 m<sup>3</sup>.

#### 4.11.7. Dźwiękowy system ostrzegawczy

Nie występuje – **nie wymagany** przepisami.

#### 4.11.8. Stałe urządzenia gaśnicze

Nie występują – **nie wymagane** przepisami.

### **4.12. Wyposażenie w gaśnice**

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (jednostka sprzętu gaśniczego 2 kg lub 3 dm<sup>3</sup> na 100 m<sup>2</sup> powierzchni).