Na kanałach nawiewnym i wywiewnym należy zamontowac tłumiki szumu o oporach maksymalnie 40Pa i tłumieniu minimum 30dB, wg doborów powyżej

- instalacja freonowa układu nr 1
- instalacja freonowa układu nr 2
- instalacja freonowa układu nr 3
- instalacja freonowa układu nr 4
- instalacja freonowa układu nr 5
- instalacja freonowa układu nr 6
- instalacja freonowa układu nr 7
- instalacja freonowa układu nr 8
- instalacja freonowa układu nr 9

SCHEMAT LOKALIZACJI
BUDYNKU GŁÓWNEGO



- układ nawiewny 1N
- układ wywiewny 1W
- układ nawiewny 2N
- układ wywiewny 2W
- układ nawiewny 3N
- układ wywiewny 3W
- układ nawiewny 4N
- układ wywiewny 4W
- układ nawiewny 5N
- układ wywiewny 5W
- układ nawiewny 6N
- układ wywiewny 6W
- układ nawiewny 7N, 8N
- układ wywiewny 7W, 8W
- układ nawiewny 10N
- układ wywiewny 10W
- układy czerpne
- układy wyrzutowe

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 85 667 29 23 KRS:200843264
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO ORAZ TERMOMODERNIZACJĄ HALI PRZEMYSŁOWEJ INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ADRES BUDOWY:	ul. Jagielońska 80, 03-301 Warszawa działka nr ewid. 9/3, 9/4, 9/5 obręb ewid: 4-18-09
INWESTOR:	Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagielońska 80 03-301 Warszawa

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA WM BUDYNEK GŁÓWNY	Nr rysunku: WM6
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
SANITARNA		
Projektant	mgr inż. Piotr Koźluk upr. PDL/0140/PBS/17	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Bajguz upr. PDL/0145/PWOS/13	
DATA:	19.06.2020r	Nr str.: